

**COMPORTEMENT EN REACTION AU FEU  
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION  
ATTESTATION DE MAINTIEN DE LA PERFORMANCE INITIALE  
RA16-0190**

établie pour l'application du point 4 de l'annexe 4 de l'Arrêté du 21 novembre 2002 modifié

**Validité du présent document : 1 an à compter du 25 août 2016**

Le CSTB, agréé par le Ministère de l'Intérieur, agissant en tant que tierce partie indépendante, atteste le maintien de la performance initiale M1 des produits suivants :

**Nom des produits :**

DELTIVOUTAIN + / DELTICOFFRAGE / OPTIRAID

**Nom du fabricant :**

DELTISOL  
840 rue de la Verdette  
84130 LE PONTET  
FRANCE

**Description :**

Entrevous découpés à base de polystyrène expansé ignifugé.

**Caractéristiques :**

Masse volumique mesurée : environ 16 kg/m<sup>3</sup>.  
Epaisseurs nominales : 40 à 250 mm.  
Agent d'expansion : pentane.  
Coloris : blanc.

**Rapport d'essai n° RA16-0190**

Champs-sur-Marne, le 06 octobre 2016

**Le Chef du Laboratoire  
Réaction au Feu**



**Nicolas ROURE**